

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ)

публичных слушаний по проекту постановления администрации
рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка
Мошково Мошковского района Новосибирской области
на период до 2042 года»

р.п.Мошково
кабинет главы

24.06.2025 года

На публичных слушаниях заседает организационный комитет (далее - Комитет), определенный организатором публичных слушаний на основании постановления администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 02.06.2025 № 219, в составе:

Председатель:

Дорофеев В.Г. – ведущий специалист администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

Секретарь:

Галкова О.А. – главный эксперт администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

Члены комиссии:

Старостина Г.А. – ведущий эксперт администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской;

Плетенецкий Д.В. - директор МУП «Теплосервис»

Приглашенные:

Готкина Мария Вячеславовна – специалист ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ».

Тырышкин Александр Сергеевич - специалист ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ».

Присутствовали все члены комиссии. Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны.

Повестка дня

1. Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на период до 2034 года.

Докладчик: Готкина М.В.

Докладчик: Галкова О.А.

Дорофеев В.Г. Открыл публичные слушания. Публичные слушания по проекту постановления администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на период до 2042 года» проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании постановления администрации р.п. Мошково от 02.06.2025 № 219 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области «Об утверждении

актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на период до 2042 года» (далее – проект). Предоставил слово докладчику.

Галкова О.А.

Согласно муниципальному контракту от 04.04.2025 года №0351300215725000036 ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» выполняло для администрации рабочего поселка Мошково научно-исследовательскую работу по актуализации схемы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области (далее – проект).

30.05.2025 проект поступил в администрацию р.п. Мошково.

03.06.2025 года проект был размещен на официальном сайте поселения и опубликован в газете «Вестник рабочего поселка Мошково» № 22 (767), также в этом выпуске газеты опубликовано уведомление о приеме замечаний и предложений по проекту.

Готкина М.В.

В ходе работы по актуализации схемы теплоснабжения были выявлены изменения. Изменения внесены в существующие схемы теплоснабжения.

Основные изменения в схеме теплоснабжения при актуализации:

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения:

В 2023 г. построена тепловая сеть от БМГК «Западная», протяженность 4895,9 м, Ду32-Ду200;

Выведена из эксплуатации тепловая сеть от БМГК «Западная», протяженность 13144,6 м, Ду40-Ду350, год постройки 1980г.;

К системам централизованного теплоснабжения были подключены новые потребители с суммарной нагрузкой 3,517 Гкал/ч;

Источники тепловой энергии МУП «Теплосервис» были переведены на использование в качестве топлива природный газ.

Существующие проблемы систем теплоснабжения:

ЦТП от Котельной «Западная» не обеспечивает надежное и качественное снабжение абонентов горячей водой - состояние здания и оборудования неудовлетворительное;

большинство трубопроводов тепловых сетей в значительной степени изношены, по данным бухгалтерского учета износ составляет более 90%.

Основные положения мастер-плана.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии Мастер-плана, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

данные о перспективных тепловых нагрузках потребителей;

принципы минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей;

необходимость изменения/формирования и проектируемых источников тепловой энергии с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

обеспечение условий надежности, безопасности и экономичности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории МО

В схеме теплоснабжения рассматривается один вариант:

Планируется переключение ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (Западная, 15, 520 база дом 1, 520 база дом 2) к планируемой к возведению котельной №8. Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии предусматривается в размере 0,6 МВт. Проектирование планируется осуществить в 2026 году с вводом в эксплуатацию котельной в 2027 году.

Также предусматривается строительство тепловых сетей для переключения данных потребителей (Т1/Т2 - 626 м, Т3/Т4 – 250 м, Ду32-150).

Галкова О.А.

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичных слушаний (участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступало.

Дорофеев В.Г.

Какие вопросы и предложения есть у присутствующих по проекту актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области?

Вопросов нет.

Дорофеев В.Г.

Заслушав информацию по актуализации схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области предлагаю:

Утвердить актуализированную схему теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

За данное предложение голосовали: ЕДИНОГЛАСНО

Дополнительные вопросы не поступили.

Председатель Дорофеев В.Г.предварительно подвел итоги публичных слушаний:

Если нет вопросов и предложений, по итогам слушаний, для включения их в протокол, предлагаю публичные слушания считать оконченными.

Председатель комиссии

В.Г. Дорофеев

Секретарь комиссии

О.А. Галкова